

Conseil communal de Soubey

Les Chancelles 40
2887 Soubey

Delémont, le 10.10.2023

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 23-JU-35400

V 1



N° d'échantillon : 23-87520

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Conseil communal de Soubey, Les Chancelles 40, 2887 Soubey

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Conseil communal de Soubey
Prélèvement du : 03.10.2023 à 09h30
Date arrivée : 03.10.2023
Effectué par : Monsieur Damien CHATELAN, contrôleur des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Désignation : Soubey, restaurant du Cerf - robinet bar
Température de l'eau : 18.2 °C

RÉSULTATS D'ANALYSES

JU

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
JU-MON ME CHIM 044	Turbidité *	<0.10 FTU	max. 1.0 FTU	Conforme

Microbiologie (Analyse sous-traitée au SCAV NE)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
NE-MIC-MO 208.502	Germes aérobies mésophiles Eaux	360 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Escherichia coli	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	
NE-MIC-MO 208.502	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

* : Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

APPRECIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.


Dr. Linda Bapst-Wicht
Chimiste cantonale

Conseil communal de Soubey

Les Chancelles 40
2887 Soubey

Delémont, le 10.10.2023

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 23-JU-35400

V 1



N° d'échantillon : 23-87519

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Conseil communal de Soubey, Les Chancelles 40, 2887 Soubey

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Conseil communal de Soubey
Prélèvement du : 03.10.2023 à 09h45
Date arrivée : 03.10.2023
Effectué par : Monsieur Damien CHATELAN, contrôleur des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Désignation : Soubey, fontaine vers le pont
Température de l'eau : 14.5 °C

RÉSULTATS D'ANALYSES

JU

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
JU-MON ME CHIM 044	Turbidité *	0.12 ± 0.0024 FTU	max. 1.0 FTU	Conforme

Microbiologie (Analyse sous-traitée au SCAV NE)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
NE-MIC-MO 208.502	Germes aérobies mésophiles Eaux	31 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Escherichia coli	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	
NE-MIC-MO 208.502	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

* : Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

N° d'échantillon : 23-87519 V 1

APPRECIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

